



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Калининского района**

ул.Ленина, 126, ст.Калининская, Россия, 353780
тел. 8 (86163) 2-18-99

2025

№ 7-01-2026/

148

Директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования – дом детского творчества
станции Старовеличковской

Новоселецкой М.А.

Калининский район,
ст.Старовеличковская, ул.Братьев
Шаповаловых, 37

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о защите прав несовершеннолетних.

Прокуратурой Калининского района проведена проверка исполнения муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования – дом детского творчества станции Старовеличковской (далее – Учреждение) требований законодательства в сфере соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, по результатам которой установлены нарушения.

Согласно п.п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 5.1 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон №384-ФЗ).

Приказом Минстроя России от 19.05.2022 №389/пр утвержден СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (далее - СП 118.13330.2022), который согласно преамбуле Приказа разработан в целях обеспечения соблюдения требований Закона №384-ФЗ с учетом требований Федеральных законов от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» перечень основных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяется настоящий Свод правил, приведен в приложении Б, в котором также указаны дошкольные образовательные организации, организации общего и профессионального образования (пункты 1.1, 1.1.1).

Пунктом 8.22 СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» установлено, что молниезащита зданий выполняется с

ВХОД No. 49
«02 03 20 26»

учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания. В системе молниезащиты зданий рекомендуется использовать естественные элементы молниезащиты: молниеприемники (металлические кровли, фермы зданий); токоотводы (металлические каркасы зданий, металлические конструкции фасадов); заземлители (арматура железобетонных фундаментов).

Требования к устройствам молниезащиты приведены в Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280 (далее - Инструкция).

Таким образом, в силу вышеприведенных нормативных положений вопросы обеспечения устройствами молниезащиты регулируются Инструкцией.

Согласно абзацу 1 раздела 1 Инструкция распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Согласно таблице 2.1 Инструкции к числу обычных объектов, подлежащих обустройству системой молниезащиты, отнесены детские сады и школы.

Таким образом, Инструкция является нормативным документом, обязательным для применения всеми субъектами, обязанными обеспечивать безопасность зданий и сооружений, в том числе Учреждением.

Установлено, что в нарушение вышеуказанных норм законодательства в Учреждении отсутствует система молниезащиты, а также технический проект молниезащиты, согласованный с энергоснабжающей организацией и инспекцией противопожарной охраны.


Указанные обстоятельства подвергают угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних, обучающихся в образовательном учреждении, а также сотрудников образовательной организации, что является недопустимым и требует немедленного устранения, а лица, допустившие указанные нарушения, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Калининского района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших.
2. По фактам указанных в представлении нарушений рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Калининского района в месячный срок.

И.о. заместителя прокурора района
советник юстиции

 В.С. Паладич